

.....
(imię i nazwisko)

grupa III (szkoły ponadgimnazjalne)

07..04. 2011 r.

.....
(szkoła-miejscowość)

**ELIMINACJE POWIATOWE
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”**

UWAGA: Zakreślamy tylko jedną odpowiedź.

1. 9 września 1921 r. w Warszawie odbył się Ogólnopanstwowy Zjazd Delegatów Straży Pożarnych, który powołał do życia:
 - a. Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 - b. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych poszkodowany nie umiejący precyzyjnie określić swoich dolegliwości,
 - c. Główny Związek Straży Pożarnych RP,
2. Gotowość bojowa jest to:
 - a. zdolność do podjęcia działań interwencyjnych w określonym czasie przez zespół ratowników
 - b. stan zespołu ratowników po zajęciu miejsc w samochodzie bojowym
 - c. zebranie strażaków w strażnicy po ogłoszeniu alarmu
3. Klasa odporności ogniowej dotyczy:
 - a. budynku
 - b. oddzielen przeciwpożarowych
 - c. elementów budynku
4. Obowiązujące miano określające gęstość obciążenia ogniowego to::
 - a. MJ/m²
 - b. kg/m²
 - c. kcal/kg
5. Kto członkom OSP nadaje odznakę „Strażak Wzorowy”?
 - a. prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP
 - b. prezes
 - c. komisja rewizyjna
6. Pierwsze krajowe zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w 1964 r. w:
 - a. Krakowie
 - b. Poznaniu
 - c. Zabrzu
7. W hydraulicznych narzędziach ratowniczych podczas pracy olej (ciecz robocza) ma ciśnienie:
 - a. 250 – 350 atmosfer
 - b. 425 – 580 atmosfer
 - c. 630 – 720 atmosfer
8. Czy strażak OSP może kierować ruchem drogowym na miejscu akcji?:
 - a. tak, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień
 - b. tak
 - c. nie
9. Powódź opadowa powstaje w wyniku:
 - a. intensywnych, a czasami również długotrwałych opadów
 - b. awarii budowli piętrzących
 - c. gwałtownego topnienia pokrywy lodowej
10. Do czego służy kłapa dymowa:
 - a. do odprowadzenia dymu i wysokiej temperatury w czasie pożaru
 - b. do przewietrzania pomieszczeń
 - c. do ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu

11. Co zawiera w swoim wyposażeniu zestaw ratunkowy PSP R-2?
a. respirator
b. separator
c. defibrylator
12. Co oznacza znak gestowy „prawa ręka uniesiona w górę”?
a. woda stój
b. uwaga
c. woda naprzód
13. Nomex to:
a. ubranie strażackie
b. środek gaśniczy
c. środek ognioochronny
14. Rurka ustno – gardłowa to urządzenie:
a. stosowane przez pływacków,
b. część powietrznego aparatu niskociśnieniowego,
c. stosowane w ratownictwie medycznym
15. Dowódca zastępu podczas jazdy do zdarzenia powinien prowadzić korespondencję radiową na kanale:
a. ratowniczo - gaśniczym
b. wojewódzkim
c. powiatowym
16. W przypadku oparzeń, najpoważniejszych uszkodzeń u poszkodowanego spodziewać się można:
a. kwasów,
b. zasad,
c. gorącej wody,
17. Kamera termowizyjna wskazuje:
a. stężenie tlenu węgla
b. temperaturę
c. wilgotność
18. Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
a. jednostka ratowniczo - gaśnicza
b. zastęp ratowniczy
c. oddział operacyjny
19. Symbol „x” przy oznakowaniu gaśnic oznacza że:
a. nie wolno gasić urządzeń elektrycznych pod napięciem,
b. gaz wyrzucający znajduje się w tym samym zbiorniku co środek gaśniczy,
c. obie odpowiedzi są błędne.
20. Drużyny strażackie brały udział w konkursie im. Władysława Orkana, który poświęcony był:
a. organizowaniu bibliotek przez OSP
b. upowszechnianiu czytelnictwa
c. organizowaniu kółek dramatycznych
21. Co to jest strefa pożarowa:
a. strefa objęta pożarem
b. pomieszczenie zamykane drzwiami
c. wydzielona pożarowo przestrzeń
22. Ile stopni redukcji ciśnienia mamy w aparacie ODO:
a. 2
b. 3
c. 1
23. Krew tętniczą wypływającą z rany poznamy po:
a. ciemnobrunatnej barwie
b. spokojnym wypływie
c. jasnoczerwonej barwie

24. Do urządzeń przeciwpożarowych zaliczamy:
- a. windę
 - b. schody ruchome
 - c. dźwig dla ekip ratowniczych**
25. Wężę stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych poddaje się próbie ciśnieniowej:
- a. raz na 5 lat**
 - b. raz w roku
 - c. po każdym użyciu
26. W punktach sprzedaży przyborów gazowych gaz płynny można składować w butlach o łącznej masie gazu do:
- a. 70 kg**
 - b. 100 kg
 - c. 150 kg
27. Kto był komendantem głównym strażackiego ruchu oporu „Skała”:
- a. major pożarnictwa Jerzy Lgocki ps. „Jastrząb”**
 - b. major pożarnictwa Zbigniew Borowy ps. „Janina”
 - c. kapitan pożarnictwa Michał Pogorzelski ps. „Tak”
28. Hydranty wewnętrzne występują jako:
- a. 25, 52, 75
 - b. 25, 33, 52**
 - c. 52, 75, 110
29. Dźwiękowy system ostrzegawczy wymagany jest m.in. w:
- a. salach widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1500**
 - b. salach widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 1000
 - c. salach widowiskowych o liczbie miejsc powyżej 2000
30. Obowiązek ponoszenia kosztów badań lekarskich druhów z OSP spoczywa na:
- a. gminie,**
 - b. Komendzie Powiatowej,
 - c. macierzystych jednostkach OSP.
31. Strefa pożarowa sterty nie powinna przekraczać kubatury:
- a. 1000 m³
 - b. 5000 m³**
 - c. 500 m³
32. Odległość między hydrantami zewnętrznymi na obszarach miejskich wynosi
- a. 150 metrów**
 - b. 300 metrów
 - c. 100 metrów
33. Środkiem uodporniającym drewno na działanie ognia jest:
- a. Pyran
 - b. Fobos**
 - c. farba olejna
34. Ile jest klas odporności pożarowej budynków:
- a. 3
 - b. 4
 - c. 5**
35. Czy członkami OSP mogą być cudzoziemcy:
- a. tak,
 - b. nie,
 - c. tak pod warunkiem, że mają stałe miejsce zameldowania na terenie RP.**
36. Kto został Prezesem utworzonego w roku 1916 Związku Floriańskiego?
- a. Bolesław Chomicz
 - b. Zygmunt Choromański
 - c. Józef Tuliszkowski**

37. Członkowie ochotniczych straży pożarnych mogą:

a. Uczestniczyć w przeglądach przeprowadzanych przez gminy w ramach realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej

b. Kontrolować wszystkie obiekty na terenie gminy oraz stosować sankcje karne

c. Kontrolować wszystkie obiekty na terenie gminy, bez możliwości stosowania sankcji karnych

38. W pomieszczeniu zagrożonym wybuchem drzwi ewakuacyjne powinny się otwierać:

a. na zewnątrz pomieszczenia

b. do środka pomieszczenia

c. nie ma to znaczenia

39. Na wielkość strefy pożarowej obiektów produkcyjnych ma wpływ jeden z parametrów :

a. gęstość obciążenia ogniowego

b. ilość przebywających w strefie osób

c. rodzaj produkcji

40. Odległość zbiornika naziemnego oleju opałowego zasilającego kotłownię od budynku ZL powinna wynosić co najmniej:

a. 10 metrów

b. 20 metrów

c. 30 metrów